

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 217016770**Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:**Dodávateľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**Spoplatňované obdobie: **od 01.01.2019 do 31.12.2019**Odberateľ (producent): **Obec Halič**Sídlo: **Mierova 66, 985 11 Halič**Identifikácia nehnuteľnosti: **zrážkové vody z verejných priestranstiev**

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $S_r = S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	1103	0,90	993 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	0	0,40	0 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ v m²				993 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2019				0,634 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum S_r \cdot Hz$ (m ³ /rok)				629 m ³ /rok

V Halič , dňa 29.9.2019.....
za odberateľa (podpis, pečiatka)
Mgr. Alexander starosta obce**OF**
98
HALIČ
HALIČ

V Lučenci, dňa 18.1.2019

.....
za dodávateľa (podpis, pečiatka)Ing. Anna Uhorskaiová
vedúca Zákazníckeho centra Lučenec, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš**VYSVETLIVKY K FORMULÁRU**

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.